Calamiteiten – plan
Bridgeclub
Leidschenhage

Bij NOOD: bel 1-1-2

Plaats:
Leidschendam

datum laatste revisie:
september 2026

1. Basisgegevens

Alarmering (Direct Actie)

Bij het ontdekken van een brand, ongeval of dreiging gelden de volgende stappen:

- **Blijf rustig**: Voorkom paniek en overziet de situatie.
- **Meld de calamiteit**: Bel direct **112** (Brandweer, Politie of Ambulance).
- **Geef details door**: Noem de naam van de club, het adres, het type noodsituatie en het aantal slachtoffers.
- **Activeer het alarm**: gebruik de omroepinstallatie.

Bridgeclub Leidschenhage
Straat en nummer : Dobbelaan 1
Postcode en plaats : 2262 EA Leidschendam
Telefoonnummer : 070-3273437

Telefoons bevinden zich:

1. in de bar, naast het koffiezet apparaat
2. in de zaal, op de wedstrijdleiders balie

In-uitgangen:

Er zijn zes in-/uitgangen:
Nooduitgangen

1. De hoofdingang
2. In de barruimte, naar de fietsenstalling. **Deze is niet geschikt voor rollators, rolstoelen, slecht ter been zijnde mensen**
3. In de zaal rechts achterin. **Deze is niet geschikt voor rollators, rolstoelen, slecht ter been zijnde mensen.**
4. In de zaal links achterin

Nooduitgangen moeten altijd vrijgehouden worden.
Overige uitgangen:

5. Buitendeur leslokaal (via tussendeur zaal-leslokaal
6. Buitendeur emballageruimte achter de bar.

De hoofdingang is alleen met een sleutel van de buitenkant te openen. Van de binnenkant is deze (na binnenkomst) altijd te openen. Buitendeur emballageruimte zit op slot, te openen met de algemene toegangssleutel
De overige in-uitgangen zijn met behulp van een draaiknop te openen

Belangrijke telefoonnummers:
Beheerders: Eric van Tienhoven 06-5769305
Jacques Brandt 06-44353243

Bijzonderheden
De meterkast is met behulp van de standaardsleutel, die ook voor de buitendeur gebruikt wordt, te openen.

Crisisteam
Het bestuur zal zo spoedig mogelijk het crisisteam vormen om alle zaken af te handelen.

2. Materialen

EHBO-middelen
De EHBO doos bevindt zich achter de bar naast de spoelbak.

Blusvoorzieningen
Er zijn drie brandhaspels:

1. In de entree ruimte, tegenover de kapstok
2. In de zaal, vanaf de entree, direct links
3. In de zaal, vanaf de entree, tegen de achterwand.

Nooit een brandhaspel gebruiken bij elektrische apparatuur

Er is 3 poederblussers:

1. In de zaal, vanaf de entree direct links
2. In de zaal, naast de wedstrijdleiders balie

Hiermee kunnen alle branden worden bestreden, behalve bij elektrische apparatuur

Er zijn 2 sproeischuimblussers:

1. In de cv-ruimte
2. In de entree, tegenover de meterkast

Hiermee kunnen branden bij elektrische apparatuur worden bestreden

Plattegronden
In elke ruimte hangt een plattegrond van het gebouw met daarop de snelste weg naar een uitgang.

3. Instructies voor het personeel

In geval van een calamiteit is de barcommissaris de verantwoordelijke. Hij maakt zich herkenbaar met een geel hesje.

Taken van de Barcommissaris
De barcommissaris heeft de volgende taken:
Altijd na binnenkomst controleren of alle vluchtwegen vrij toegankelijk zijn.

Bij een calamiteit: **Bel 112**

- Alarmeren van externe hulpverleningsdiensten (brandweer, ambulance en politie), cq. zorgen dat iemand de hulpverleningsdiensten alarmeert.
- verlenen van eerste hulp, cq. zorgen dat iemand eerste hulp verleent.
- Blussen van een beginnende brand, cq. zorgen dat iemand de brand gaat blussen.
- Begeleiden van een ontruiming.
- Zorgdragen dat de hulpverleningsdiensten op de Dobbelaan worden opgevangen (het gebouw is niet altijd even eenvoudig te vinden.) Hou toegangen vrij.
- Informeren en samenwerken met externe hulpverleningsdiensten.
- Indien een ontruiming noodzakelijk is, dit aan alle aanwezigen (via de wedstrijdleider) kenbaar maken. Laat iedereen het gebouw rustig in normaal tempo verlaten.
- Bij een ontruiming dient eenieder naar de weg aan de Dobbelaan te gaan, tenminste 50 meter van Bridgehome. Bij een ontruiming wedstrijdleider laten controleren of er niemand meer aanwezig is in het gebouw. Denk aan de WC's.

Taken van de wedstrijdleider

- Deelnemerslijst maken om aanwezigheidcontrole te kunnen uitvoeren.
- Barcommissaris ondersteunen bij de ontruiming van het gebouw. Gebruik indien mogelijk hiervoor de geluidsinstallatie, deze is hoorbaar in het hele gebouw. Laat minder mobiele personen begeleiden.
- Bij brand de ventilatie uitzetten:
  - schakelaar bij wedstrijdbalie (zaal)
  - schakelaar in dupliceerruimte (lesruimte + uitbouw)
  - schakelaar ingang (toiletten)
  - schakelaar emballageruimte (dakventilator)
  - keuken (afzuig gekoppeld aan licht)
- Bij een ontruiming verzamelt iedereen zich op de Dobbelaan. Daar dient de wedstrijdleider te controleren of iedereen het gebouw uit is. Er moet dus een presentielijst aanwezig zijn.

4.

Plattegrond

